

KIINTEISTÖN TELETILOJEN ASIANMUKAINEN LUKITUS

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön yhteisten laittilojen lukituksesta ja niiden tietoturvalisuudesta. Asiattomien pääsy sisäverkkojen laittiloihin ja kyt-kentäpaikkoihin on oltava estetty.

Sisäverkon laitteille ja kytkennöille käytet-tävät laittilat pitää lukita Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen 65 (sisäverkot ja teleurakointi) mukaisesti. Lukituksella turvataan viestintäsalaisuutta ja muuta tietoturvaluusua.

Perustuslain 10 §:n mukaan puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Talopakamo on kiinteistön tärkein laittila, jonka lukitus voidaan järjestää eri tavoin lukitukselta vaadittavien ominaisuuksien mukaan. Lukitus voidaan toteuttaa mekaanisella tai sähköisellä yksilöllisellä avaimella. Kiinteistön omistaja määrit-telee käytetyn lukitustavan ja vastaa luk-kokohtaisista avaimista, sekä avainsäilön sisällä olevista avaimista. Talopakamon sekä sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että viestintäpalveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta pääsee tarvittaessa viivyttyksettä tilaan.

Perusvaihtoehtoja on kolme:

1. Talopakamo lukitaan teleyritysten yhteiseen sarjaan kuuluvalla lukolla, esimerkkinä KTL1E-lukitusjärjestelmä.

2. Talopakamo lukitaan kiinteistö-kohtaisella lukolla. Ei kuitenkaan lukolla, joka kuuluu samaan sarjaan kiinteistön muiden lukkojen kanssa.

3. Talopakamo lukitaan lukituspalveluita tarjoavan yrityksen tai osapuolen sarjaa olevalla lukolla.

Traficom suosittelee siirtymään KTL1E-lukitusjärjestelmään, joka on suosituksen mukainen tapa lukita kiinteistöjen tekniset teletilat sekä reittiavaimille tarkoitetut avainsäilöt.

Asuinkiinteistöjen laittilojen lukitusta on käsitelty tarkemmin Traficomin lukitussuosituksessa 306/2019 S. Lukitussuositus ja sisäverkkomääräys 65 löytyvät Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilta: **traficom.fi**.

